



# CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura  
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato  
e autorizzato dal Ministero  
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY  
N° 32711

## RAPPORTO DI PROVA

**N. 6814 - 2009**

**del 28/09/2009**

Committente:

**OASI IMMOBILIARE SRL**

VIA SORELLE MINOLA, 23

25075 - NAVE

- BS

Produttore:

### Dati del Campionamento:

Esecutore del Campionamento: Vs. personale  
Modalità di prelievo: Dato non disponibile  
Luogo del prelievo: Nave  
Data campionamento: 31/08/2009  
Ora del prelievo:  
Data ricevimento: 03/09/2009

Descrizione del campione: S6 7m

### Risultato delle Analisi

Campione n.: **6516**


Parametro ricercato	Unità di Misura	Metodo	Risultato	Incert. misura	Valori di riferimento	
					Tavola 1	Tavola 2
Granulometria			V. allegato			


Data inizio analisi: 03/09/2009

Termini di riferimento:

*Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta della Chemiricerche srl*

**Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Daniele Dentì**





# CHEMIRICERCHE

Ecologia • Industria • Agricoltura  
analisi e ricerche chimiche applicate

Istituto di ricerca altamente qualificato  
e autorizzato dal Ministero  
(D.M. 9/10/85 Legge 46/82 Art. 4)

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY  
N° 32711


Spett.le Oasi Immobiliare srl  
Via Sorelle Minola, 23  
25070- Nave (BS)

Molinetto di Mazzano, 28.09.09

**Oggetto: allegato al RDP Nr. 6814/2009**

In base alle norme ASTM il terreno viene definito Ghiaia e argilla limosa.  
Di seguito è riportata la tabella delle singole frazioni

	Diametro maglie (mm)	% cumul. per passante	% ponderale delle principali classi granulometriche
Setaccio ASTM 3"	75	100,0%	
Setaccio ASTM 2"	50	100,0%	
Setaccio ASTM 1.5"	37,5	83,09%	
Setaccio ASTM 3/4"	19	73,26%	
Setaccio ASTM 3/8"	9,5	57,98%	
Setaccio ASTM n.4	4,75	53,56%	Ghiaie: 46,55%
Setaccio ASTM n.10	2	51,82%	Sabbie: 11,18%
Setaccio ASTM n.18	1	50,59%	
Setaccio ASTM n.40	0,425	49,21%	
Setaccio ASTM n.60	0,25	48,42%	
Setaccio ASTM n.120	0,125	45,65%	
Setaccio ASTM n.200	0,075	42,38%	
			Limi e Argille: 42,38%



CHEMIRICERCHE srl